



מכרז פומבי מס' 181/22 לביצוע עבודות קבלניות לבניית מבנים בתחום המדע והחדשנות כנרת

מסמך 1 – מענה לשאלות הבהרה :

מס' מפ' מכרז 181/22 - לביצוע עבודות קבלניות לבניית מבנים בתחום המדע והחדשנות כנרת

תאריך הגשת הצעות 4/04/2022 בשעה 12:00 (להתעדכן - בהתאם לטבלת המועדים המפורסמת במכרז):

מקום ההגשה : במשרדי הקרן הקיימת לישראל, ברחוב קק"ל 1 בירושלים, בתיבת המכרזים הממוקמת בכניסה

מענה לשאלות הבהרה ונספחים מהווים חלק בלתי נפרד מהגשת מסמכי המכרז ויש לצרפם.

מס"ד	סעיף במכרז	השאלה	מענה לשאלות הבהרה
1.	כללי	בהמשך לעליית מחירים בשוק העולמי ולמחירים שניתנו על ידכם בכתב הכמויות הצפי לעליית מחירים אינו מאפשר לבצע את העבודה ללא הצמדה למדדים שישקפו את העלייה. וכמו כן אפשרות תמחור על ידי תוספת למחירים בכתב הכמויות לתשובתכם אודה.	במכרז לא קיים מנגנון הצמדות.
2.	מפרטים	דלתות הנגרות- כתוב שהן צריכות להיות לפי תקן משרד החינוך, אבל גם כתוב עליהן שהן צריכות להיות אקוסטיות אין דלת נגרות משרד חינוך אקוסטית- מה להציע לכם?	להציע בהתאם : דלתות אקוסטיות בלבד עפ"י פרטי האדריכלות.
3.	נספח ב' – סעיף 3.1.2.1	תנאי סף	הבהרה – ניסיון קודם של לפחות 6,000 מ"ר במצטבר עפ"י התקופה.
4.	טופס מס' 6-	בסעיף מס' 3 בטופס מס' 6 נוסח ערבות השתתפות במכרז, קיימת טעות בנוסח היה צריך להיות רשום ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך הגשת הצעת המחיר למכרז ועד 31/08/2022	נוסח הערבות נבדק – ונמצא יש להגיש את כתב הערבות השתתפות במכרז כחלק ממסמכי המכרז. הצעה שלא תצורף לה כתב ערבות – תיפסל.
5.	כללי	נבקש הבהרה האם המחירים בהצעה צמודים או לא צמודים למדד	במכרז לא קיים מנגנון הצמדות.
6.	כללי	בסיום העבודה האם ניתן להגיש טופס 4 בלבד ללא טופס 5	בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לדרישות הוועדה לבניין אישור אכלוס (אם

מס"ד	סעיף במכרז	השאלה	מענה לשאלות ההבהרה
			הוועדה מחייבת טופס 5 לצורך השלמת אישור אכלוס מצידה, על הקבלן החובה להעמידו בהתאם למסמכי המכרז).
7.	כללי	האם ניתן להגיש הנחה שלילית	לא (מדובר ב-"הנחה" לא ניתן לפרשו כ-"תוספת").
8.	כללי	האם ניתן לקבל דחייה במועד הגשת שאלות ל 07/04/20225	לא
9.	כללי	האם ניתן לקבל דחייה להגשת המכרז ל 05/05/2022	לא
10.	כתב כמויות. סעיף 04.17.01.0010 מעלון	בנוגע לסעיף : 04.17.01.0010 אין פירוט עבור המעלון של מבנה משרדים דרומי, אין תכנית, אין חתך, אין מפרט.	מעלון - מצ"ב פרט התכנון. המעלון כולל תכנון ביצוע קומפלט לגישור מפלסים, כולל כל האישורים הנדרשים לנגישות ולתקן. מצ"ב – תוכנית מעלון מעודכנת.
11.	מפרטים	תוכנית חשמל	תכנית לוח ורטיקלי למערכות לוחות החשמל. מצ"ב – תוכנית חשמל מעודכנת.
12.	עדכון	תקופת ביצוע הפרויקט -	תקופת התקשרות פרויקטאלי 18 חודשים. מובהר כי הכוונה הינה ל- שמונה עשר חודשים (ולא 21) מיום קבלת צו התחלת עבודה.