



חטיבת משאבי אנוש ומינהל אגף לוגיסטיקה ורכש

תשובות לשאלות הבהרה למכרז מ/1698/25
להתקנת עמדות טעינה

סעיף	שאלה	תשובות
1	התקנה עמדת טעינה כמה מטר תשתית סטנדרטי מדובר והאם מדובר בכלל על תשתית או רק התקנה ללא תשתית כנל לגביי סעיף 2 + 3	באתרי קק"ל ללא תשתית, בבתי העובדים 30 מטר כבילה כאמור במפרט
4	מה הוא ההתקן זיהוי המותקן על הרכב לאיזה צורך?	ללא שינוי, יובהר כי מדובר על התקן ברכב המזהה את כמויות הטעינה בכתובות שיוגדרו מראש. כאמור במפרט
3.1.5	לא ברור. הספק ישלם לעובד שלכם תשלום על החשמל?	כן
3.4	איך הספק יעקוב אחר צריכת העובדים כשהעמדות בבית העובדים אינן מנוהלות?	ללא שינוי, ההתקן ברכב מנוהל
5.1.2	אין חיבור תלת פאזי 3 * 42 אמפר	במקום 42 יירשם 40
5.1.9	החוק דורש אישור בודק ולא אישור חשמלאי	אכן, בודק בהתאם להוראות רשות החשמל

בברכה,

זיוה פנחס

מנהלת מח' הסכמי מסגרת והתקשרויות
אגף לוגיסטיקה ורכש



חטיבת משאבי אנוש ומינהל אגף לוגיסטיקה ורכש